



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Новосибирску

ул. Комбинатская, 8 г. Новосибирск, 630015
тел. (383) 278-00-25, факс (383) 210-00-27
e-mail: ondnovosibirsk@54.mchs.gov.ru

11.11.2021 № ИВ-204-3-9-1301

На № б/н от 09.11.2021

Директору
«МБУДО ДШИ № 20 Муза»

Осиповой О.Г.

ул. Герцена, 12,
г. Новосибирск, 630066
dshi20@mail.ru

*опр 11.11.21
в 18:00*

О направлении декларации

Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Направляю Вам рассмотренную и зарегистрированную декларацию пожарной безопасности в отношении здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 12.

Заместитель главного государственного
инспектора г. Новосибирска
по пожарному надзору

А.А. Овчинников



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 229400B5E3782DA0EB1190CE2EB26CA2
Владелец: Овчинников Александр Алексеевич
Действителен с 16.06.2021 по 16.09.2022

Ощепкова Полина Сергеевна
8(383)278-00-25
Вх. В-204-17980

Зарегистрирована

ОНДиПР по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ России по Новосибирской области
(Наименование подразделения МЧС России,
Предоставляющего государственную услугу)

"10" ноября 2021 г.

Регистрационный № 30 401 374-ТД-194

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного учреждения
(Функциональное назначение;

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств №20 Муза»

(класс здания по функциональной пожарной опасности Ф 4.1)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств №20 Муза». (МБУДО ДШИ №20 Муза)

(Полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное бюджетное учреждение образования
(Указываются организационно-правовая форма

города Новосибирска «Детская школа искусств №20 Муза»
(МБУДО ДШИ №20 Муза)

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1025401308074

Идентификационный номер налогоплательщика 5403126904

Место нахождения объекта защиты 630066, г. Новосибирск,
(Указывается адрес объекта защиты)

ул. Герцена, 12

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при
наличии), которому принадлежит объект защиты 630066, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Герцена, 12. e-mail: dshi20@mail.ru

т. 8-(383) 317-57-20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска

На основании приказа от 12.12.2006 №1708-од, Акт приема-передачи №280-02-к-
нмуниципального имущества на праве оперативного управления от 12.12.2006.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Изменений функциональной пожарной опасности нет

Реконструкция не производилась

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

Капитальный ремонт не производился

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела		
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1	Степень огнестойкости	II	
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO	
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1	
1.4	Высота здания	9,5 м	
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1043,3 м ²	
1.6	Объем здания	9911,35 м ³	
1.7	Количество этажей	3	
1.8	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		-
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		СПДЗ(АДУ) имеется; АУПС-имеется (не адресная); АУПТ отсутствует; СОУЭ-имеется (4-го типа); ВПВ - имеется 3 ПК; НПВ - нет
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 62. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п. 5.2, п. 8.8	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1) ч. 1 ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1, 8.6.	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 58; п. 2) ст. 59; ч. 1-7, 14, 16, 19 ст. 88; ч. 1-6 ст. 137, табл. 21 - 24. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пп. 5.2.2 -	Выполняется

		5.2.3- 5.2.4, пп. 5.2.5-5.2.7, пп. 5.3.1- 5.3.2, пп. 5.4.7-5.4.10, пп. 5.4.16-5.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.2.	
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2 ст. 53; ч. 1, 3-11, 14 ст. 89; табл. 28.	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП «1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.1, п.4.2.2. пп. 4.2.3-4.2.4, п. 4.2.7, п.4.2.9, пп. 4.3.2-4.3.4, пп. 4.4.1-4.4.4, п. 4.4.7.	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 4.1-4.2, п. 4.4. пп. 4.6-4.7, 4.8 пп. 5.1-5.5, 5.2.7. табл. 1,2. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты п. 5, п. 6 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.2, пп. 6.8-6.11, пп. 6.13-6.14, п. 6.23. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп. 8.6, пп 8.8, пп. 8.9. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный	Выполняется


		водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 5 п.6.1-6.2. п. 7.1.-7.6. таблица 7.1	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 103; ч. 1-4 ст. 138.	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пп. 3.2-3.5, п.п. 4.1-4.2, п. 4.4. пп. 4.6-4.7, пп. 5.1-5.5. ГОСТР 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п. 4.1, пп. 6.2.1-6.2.6, пп. 6.2.9-6.2.10. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 2, пп. 5-31, п. 34, п. 40, п. 50	Выполняется

Настоящая декларация разработана

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

" " 2021 г.

М.П. (при наличии)


(Подпись)

