



www.aisb-sib.ru

Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Маковского 10 офис № 210  
Телефон: 375-13-86, +79231577070, Эл. Почта: aisb54@mail.ru

Р/С:40702810908000000950, К/С:30101810100000000850

БАНК: «Левобережный» (ОАО) в Сибирском ГУ Банка России

« 12 » мая 2021г

Директору «МБУДО Школа искусств №20 «Муза»  
Осиповой О.Г.

### Заключение

Дано: «МБУДО Школа искусств №20 «Муза», юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Герцена, 12 в том, что в учебных помещениях расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 12 установлена система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе пульта управления «СОНАТА-ПУ» выполненная по проекту 07/2016-АУПС.СОУЭ в 2016г.

Программируемые тактики работы прибора «СОНАТА-ПУ» позволяют применить разные виды сценариев оповещения, на объекте: «МБУДО Школа искусств №20 «Муза» г. Новосибирск, ул. Герцена, 12, применена тактика №2 (описание ниже) согласно заложённых параметров заводом-изготовителем. Данная тактика применена для возможности администрации школы, произвести оценку ситуации и предотвращения, ложных сработок систем АПС, СОУЭ. (Протекает кровля)

Тактика №2 Оповещение возможно только от ПКП (линия управления ЛУ1), при запуске оповещения индикатор кнопки «ПУСК» мигает. Оповещение начинается в зону №1, для трансляции автоматически выбирается сообщение №2, сообщение повторяется непрерывно. В течение 120 секунд от начала трансляции или до кратковременного нажатия кнопки «ПУСК» заблокированы все кнопки, кроме кнопки «ПУСК». Если в течение 120 секунд от начала трансляции нажатия кнопки «ПУСК» не зафиксировано, индикатор кнопки ПУСК загорится постоянно и прибор начнет трансляцию сообщения №1 (до отключения команды ПКП) в зоны №2, 3 и 4. Трансляция в зону №1 будет продолжаться до снятия команды от ПКП. С незаблокированными зонами оповещения и кнопками возможны любые варианты включения. Снятие оповещения переводит пульт в дежурный режим

По итогам проверки МЧС от 11 мая 2021, система СОУЭ переведена в режим работы по «Тактике №1» (описание ниже)

Тактика №1 Оповещение возможно как от ПКП (линия управления ЛУ1), так и от кнопки «ПУСК». При запуске оповещения от ПКП индикатор кнопки «ПУСК» мигает, при запуске оповещения от кнопки ПУСК индикатор горит постоянно. Оповещение начинается во всех четырех зонах одновременно, индикаторы зон оповещения загораются зеленым светом, для трансляции автоматически выбирается сообщение №1

Система СОУЭ находится в рабочем состоянии и обслуживаются специалистами ООО «АиСБ» лицензия МЧС РФ МЧС №54-Б/0026 от 08.09.2015г. Согласно договора на техническое обслуживание №15то/2021 от «26» января 2021г.)

Директор ООО «АиСБ».....

М.П.

...../В.А Вервейн/